

عطاء رقم (2025/19)

توريد وتركيب كرفانات لمشروع تل المنطح

الاستفسارات والاستيضاحات الواردة حول وثيقة العطاء وأجوبتها:

رقم السؤال	السؤال والجواب
1	سؤال 1: هل يشمل نطاق الاعمال اية اعمال مدنية او خرسانية او بيس كورس جواب 1: لا يشمل
2	سؤال 2: هل يشمل نطاق الاعمال الشبك الخارجي للكرفانات مع الحفرة الامتصاصية او مصدر الكهرباء او الماء جواب 2: لا يشمل
3	سؤال 3: هل يقبل ان تكون التمديدات الكهربائية داخل الكرفان باستخدام ترنكات بلاستيكية مخصصة لاعمال تمديدات الكهرباء . جواب 3: لا يقبل ، يرجى الالتزام بالمواصفة
4	سؤال 4: هل يشمل كرفان قاعة المختبر سخان مياه كهربائي جواب 4: نعم يشمل سعة 50 لتر
5	سؤال 5: بيان عدد الشبابيك المطلوبة جواب 5: كرفان (1) : عدد 2 كرفان (2): عدد 3 كرفان (3): عدد 3 كرفان (4): عدد 1 كرفان (5): عدد 2 مع وجود شبابيك ثابتة لجميع الحمامات
6	سؤال 6: هل سماكة جدران الساندويش بانيل الداخلية والخارجية 10سم ولجميع الكرفانات جواب 6: نعم
7	سؤال 7: التأكيد بأن الابواب الخارجية لجميع الكرفانات تتكون من نفس نوع الجدار الخرجي للكرفان جواب 7: الباب الخارجي لجميع الكرفانات من الساندويش بانيل سماكة 5 سم مع اطار من الصاج الجلفن سماكة 1.8 مم

8	سؤال 8: توضيح التتلك العلوي في مواصفة المرحاض الافرنجي	
	جواب 8: المقصود بالتتلك العلوي هو تتلك يركب فوق المقعدة ومن نفس المادة ، والذي يحوي بداخله النياجرا	
9	سؤال 9: توضيح نوع مروحة الشفط جدارية او داخل شباك ثابت	
	جواب 9: داخل شباك ثابت	
10	سؤال 10: توضيح عدد الكرفانات الكلي	
	جواب 10: عدد الكرفانات الكلي 6.	